

Vajaliku info **salvkaevu** vee kvaliteedi kohta saab järgmiste näitajate alusel:

1) mikrobioloogilised

- Escherichia coli
- Enterokokid

2) keemilised

- Ammoonium
- Nitrit
- Nitraat, sulfaat, kloriid
- Oksüdeeritavus
- Raud (vajadusel)

Puurkaevuveele hinnangu andmiseks tuleb eelnevale lisaks analüüsida ka fluoriidi- ja naatriumi- ning olenevalt asukohast mangaanisisaldust (infot, kas on vaja mangaani analüüsida, saab e-aadressilt kaja.laursoo@terviseamet.ee).

Veeanalüüse teevad Tartus:

- Terviseameti Tartu labor, asukohaga Põllu 1a, B korpuse IV korrus, tel . Proovivõtu tellimine tel 744 7427 (<http://www.terviseamet.ee/laborid/tartu-labor.html>)
- Veterinaar- ja Toidulaboratoorium, asukohaga Fr. R. Kreutzwaldi 30, tel 738 6107 (<http://www.vetlab.ee/>)
- AS Tartu Veevärk, asukohaga Tähe 118, tel 730 6200 (<http://www.tartuvesi.ee>)
- OÜ Tartu Keskkonnauuringud (ainult keemiline analüüs) asukohaga Vaksali 17A, tel 730 7279 (<http://www.tkku.ee>)

| Planeeritud tegevus | Joogivee analüüs tuleb teha | |
|--|---|---|
| | taotluse esitamisel | pärast tööde teostamist |
| Salvkaevu süvendamine või puhastamine kui vett napib | Ei | Jah |
| Salvkaevu puhastamine vee kvaliteedi parandamiseks | Jah | Jah |
| Uue salvkaevu ehitamine | Ei | Jah |
| Puurkaevu rajamine | Ei, kui kaevu üldse pole. Jah, kui olemasolevas (salv)kaevus on joogikõlbmatu vesi ja seetõttu taotle-takse uue kaevu ehituseks toetust. | Ei, sest kaevufirma teeb selle ise (NB! kontrolli hinnapakkumist) |
| Torustiku ja/või pumpade paigaldamine | Jah, tõestamaks, et torustik ehitatakse välja ja/või pumbad paigaldatakse kõlblikule joogiveele. | Ei |
| Puhastusseadmete paigaldamine | Jah | Jah |